

ywiec, dn. 15.10.2024 r.

Starosta ywiecki
ul. Krasińskiego 13
34-300 ywiec

Znak sprawy: GKN.I.6630.412.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończzonej w dniu 15.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z linią wiatłowodów
Lokalizacja:	ywiec, dz.: 6440/2, 6449, 6452, 6453/7, 6453/9, 6453/10, 6453/21, 6453/23
Wnioskodawca:	STANA PRZEMYSŁAW ul. Sportowa 13, 34-325 Łodygowice
Inwestor:	MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "EKOTERM" SP. Z O.O. ul. Folwark 14, 34-300 ywiec
Projektant:	PRZEMYSŁAW STANA Inne upr.: budowlane: SLK/0815/PWOE/05
Przewodniczący:	Katarzyna Pieczewska
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	08.10.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Beskid Media sp. z o.o. ul. Kościuszki 15 32-650 Krynki	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej "Ekoterm" sp. z o.o. 34-300 ywiec, ul. Folwark 14	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ywcu sp. z o.o. 34-300 ywiec, ul. Bracka 66 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Zbudowanie i skrzyżowanie podziemnych urządzeń z sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Roboty ziemne w pobliżu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywać należy pod nadzorem pracownika MPWiK ywiec Sp. z o.o.	Marcin Wiewióra

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Pieczewska, dn. 15-10-2024 13:19:45

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		Przed zasypaniem odkrytych sieci wodno-kanalizacyjnych należy uzyskać od przedstawiciela MPWiK żywiec sp. z o.o. wpisu o sprawdzeniu wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.	
4	Netia S.A. Dział Utrzymania Usług Okręg Południowy 40-265 Katowice, ul. Murckowska 18 elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Tadeusz Bana
5	ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 40-506 Katowice, ul. Francuska 101	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Polska Spółka Gazownictwa SP. Z O.O. Oddział w Zabrze 41-800 Zabrze, ul. Szczepańska 11	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Polska Spółka Gazownictwa SP. z O.O. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, Gazownia w żywcu 34-300 żywiec, ul. Tetmajera 89b elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Józef Stachura
8	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w żywcu 34-300 żywiec, ul. Bracka 30 elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Mirosław Folwarczny
9	Powiatowy Zarząd Dróg 34-300 żywiec, ul. Leśniana 102A elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy dróg powiatowych.	Lucjan Urbanski
10	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprężaniem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla oraz lokalizowania elementów trwale związanych z gruntem bezpośrednio na ww. liniach kablowych. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię /wjazd/chodnik/o obiektu liniowego. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:	Cecylia Kapustka

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Piechowska, dn. 15-10-2024 13:19:45

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. należy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TD S.A.</p> <p>Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) pokrywa Wnioskodawca.</p> <p>W przypadku wystąpienia niewystarczających głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.</p> <p>Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p> <p>Ponadto informujemy, że na danym terenie znajdują się inne urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne należące własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej</p>	
11	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Cyfryzacji i Informatyki- Łódzka Regionalna Sieć Szkieletowa 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Nie dotyczy</p>	Henryk Hibszer
12	WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY - STAROSTWO POWIATOWE W YWCU 34-300 Ywiec, ul. Krasińskiego 13 elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Uzgodni z administratorem kolidujących sieci.</p>	Janusz Kubica
13	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Ywcu 34-300 Ywiec, ul. Aleja Wolności 2 elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Projekt sporządzono na mapie do celów projektowych powstałej na bazie aktualnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej w obszarze projektowania pomiarem; operatorem przy tym do zasobu geodezyjnego. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Po zrealizowaniu, przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.</p> <p>Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP.</p> <p>W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów geodezyjnych prawnie chronionych przy realizacji inwestycji, Inwestor zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia.</p>	Katarzyna Piechewska
14		<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>NIE DOTYCZY</p>	Tomasz Salachna

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Piechewska, dn. 15-10-2024 13:19:45

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Katowicach 42-500 Bedzin, ul. Krasickiego 25 - Oddział Biura Parków w ywcu 34-300 ywiec, ul. Łódzkiej 44a elektroniczny		
15	Związek Międzygminny ds Ekologii w ywcu 34-300 ywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Z uwagi na zbliżenie do istniejących sieci kanalizacyjnych roboty zgłoszone i prowadzi pod nadzorem administratora. W miejscach zbliżenie do sieci kanalizacyjnej, wykonano również odkrywkę.	Daniel Godziszka
	Wnioskodawca		STANA PRZEMYSŁAW

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty ywieckiego
Katarzyna Piechewska

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności ci zarządzający terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania czy ci projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z późn. zm.).