

**Miejskie Zakład Energetyki Ciepłej
Ekoterm Spółka z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika
Rafała Krajcarza
ul. Karpacka 22
34-300 Żywiec**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 5 września 2024 roku (data wpływu) w sprawie uzgodnienia budowy linii światłowodowej i SN w Żywcu, w zakresie działek 6449 i 6452 (ob. Żywiec) Urząd Miejski w Żywcu informuje, że uzgadnia powyższe zadanie pod następującymi warunkami:

1. Zastosować armaturę z zabezpieczeniem antykradzieżowym klasy D-400, z oznaczeniem rodzaju sieci (np. kanalizacja sanitarna) na włączach.
2. Przed przystąpieniem do prac należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót i zabudowę urządzeń.
3. Na czas prowadzenia prac wymagany jest projekt organizacji ruchu.
4. W przypadku występowania na trasie projektowanej sieci elementów pasa drogowego niewymienionych w niniejszym uzgodnieniu (krawężniki, zjazdy, rowy) – należy uwzględnić koszty ich odtworzenia, ustalając wcześniej sposób i technologię z tutejszym Urzędem.
5. W przypadku kolizji zabudowanego w drodze urządzenia z inwestycją Miasta Żywiec, inwestor zobowiązany jest do jego zabezpieczenia lub przebudowy własnym staraniem i kosztem.
6. **Odtworzenie nawierzchni ul. Turystycznej, Turystycznej bocznej należy wykonać** na powierzchni powiększonej o 2,0 m poza zakres prac na całej szerokości jezdni w następującej technologii:

Jezdnie

- Zastosować wymianę gruntu na piasek, kruszywo łamane lub pospółkę o CBR > 35%. Zagęszczenie zasypek przed odtworzeniem nawierzchni musi zostać potwierdzone wynikami badań zagęszczenia. **Zakazane jest odtworzenie nawierzchni bez przeprowadzenia ww. badań,**
- zasypki o E2 = 100 MPa,
- 30 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie, na długości 0,5m od krawędzi przekopu,
- 20 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, na długości 1,0m od krawędzi przekopu,
- 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm, na długości 1,5 m od krawędzi przekopu,
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm, na długości 2,0 m od krawędzi przekopu,
- warstwy bitumiczne tylko dla dróg posiadających je obecnie,

Pobocza

- Zastosować wymianę gruntu na piasek, kruszywo łamane lub pospółkę o CBR > 35%. Zagęszczenie zasypek przed odtworzeniem nawierzchni musi zostać potwierdzone wynikami badań zagęszczenia. **Zakazane jest odtworzenie nawierzchni bez przeprowadzenia ww. badań,**
 - zasypki o E2 = 100 MPa,
 - 30 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie, na długości 0,5m od krawędzi przekopu,
 - 20 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, na długości 1,0m od krawędzi przekopu,
7. Po zakończeniu prac teren przyległy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi upoważnienia do wydania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Z up. BURMISTRZA
Z-CA BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Janusz Juraszek

Klauzula Informacyjna

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żywiec, Rynek 2, 34-300 Żywiec, tel. 334754200, email: sekretariat@zywiec.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Żywcu: email: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu realizacji sprawy dot. uzgodnienia sieci uzbrojenia w pasie drogi zarządzanej przez Burmistrza Żywca.
4. Dane osobowe pozyskane na mocy przepisów prawa będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
6. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu uzgodnienia sieci uzbrojenia w pasie drogi zarządzanej przez Burmistrza Żywca.



